

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 50/17, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 50/17
ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 1 – 12.07.2017.

Питања потенцијалног понуђача:

Postovana,
u vezi JNMV 50/17 imam nekoliko pitanja:

1. U delu 9.2 Zahtev u pogledu roka isporuke, navedeno je da rok isporuke ne moze biti duzi od 7 dana od dobijanja porudbenice, a da ce isporuka biti sukcesivna. Jedan deo trazениh dobara je iz uvoza, pa je to jedan od razloga sto rok isporuke od 7 dana nije realan. Da li mozete korigovati podatak o roku isporuke na realnih 25 dana?

2. U delu STARA PLANINA stavka 22. Stopica 1.5mm² (kablovska caura)
Sta treba ponuditi, kablovsku cauru, stopicu ili hilznu? Ako je moguće dostavite oznaku I proizvoђача radi tacnog definisanja proizvoda.

3. U delu STARA PLANINA stavka 27. Prekidac jednopolni
Da li imate oznaku prekidača ili detaljan opis (Napon, јачина stuје, ugradni, nadgradni, KIP, WIP, potisni...)?

4. U delu STARA PLANINA stavka 31. Kablovi za unimer 120cm
Da li imate oznaku kablova, naziv proizvoђача I ako nemate, da li mora 120cm ili mogu I nesto kraci kablovi sa pipalicama?

5. U delu KOPAONIK stavka 19. Garnitura osiguraca WURTH ili odgovarajuca
WURTH u svoјој ponudi ima mnogo vrsta osiguraca, na koje osigurace se odnosi zahtev, koliko vrsta treba da bude u garnituri I koliko komada po vrsti?

6. U delu KOPAONIK 35. stavka Baterija punjiva 3V CR6-L Lithium
Da li mozete da dostavite dimenzije, oblik ili proizvoђача I njегоvu oznaku?

7. U delu KOPAONIK 61. stavka Modul baterija NiCD 12V 500Mah
Da li mozete da date објасњење u vezi sa konstrukcijim, oblikom I eventualno da kazete koji maksimalni kapacitet prihvatate?

8. U delu KOPAONIK 77. stavka Reflektor led za ekstremne uslove ?W
Nedostaje snaga reflektora, I sta su ekstremni uslovi, koja IP zaštita I koji je radni temperaturni opseg?

9. U delu KOPAONIK 120. stavka Set O-prstenova Wurth ili odgovarajuće

Wurth u svojoj ponudi ima mnogo različitih setova O-prstenova. Dostavite oznaku, kataloski broj, radi lakšeg definisanja proizvoda, ili napisite koje O-ringove treba da sadrži komplet I po koliko komada od svake dimenzije koju navedete.

Odgovori na pitanja:

1. Naručilac ostaje pri navedenom zahtevu.

2. Potrebna je neizolovana okasta stopica 1,5mm²

3. Prekidač jednopolni 16A sa lokatorom.

4. Naručilac ostaje pri navedenom zahtevu od 120 cm +- 5%

5. Potrebna je garnitura osigirača u kućištu kofera 1 h 3A/5A/7/5A/10A/15A/20A/25A uključujući suđerasti uložak od 7 delova, artikal br.0731100000 ili odgovarajući.

6. Potrebna je baterija punjiva 1.5 V LR6 2700 MAR.

7. Potrebna je baterija NICD 12V pertlovana deset segmenata R120 H kapacitet 500 MAR.

8. Potreban je reflektor LED 150 W lumen 13.500 LM standarda IP65.

9. Potrebni su ORSY set o – prstenova 3.0 – 24.0 artikal br.09644681 ili odgovarajući.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 50/17