

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" 124/12, 14/15, 68/15) u postupku javne nabavke male vrednosti br. JNMV 48/17, pitanja i odgovore objavljujemo na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca JP "Skijališta Srbije"

JNMV 48/17
REDOVNO GODIŠNJE TESTIRANJE UREĐAJA, RASKLOPNE I ZAŠTITNE
OPREME U TS, U SKIJALIŠTU TORNIK - ZLATIBOR

PITANJA I ODGOVORI
BR. 1 – 14.07.2017.

Pitanje potencijalnog ponuđača:

1. Koliko i kojih snaga transformatora ima u trafo stanicama, u kojima je potrebno izvršiti ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti rasklopne opreme?

Odgovor na pitanje:

1. Potrebno je izvršiti ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i rasklopne opreme u 3 (tri) distributivne transformatorske stanice naponskog nivoa 10/0.4 kV (MBTS "Skijalište 1", MBTS "Skijalište 2", STS "Izvorište"), u kojima se nalaze energetske transformatori:
 - MBTS "Skijalište 1" 2x1000 kVA
 - MBTS "Skijalište 2" 1x1000 kVA
 - STS "Izvorište" 1x250 kVA

Pitanja i odgovori su sastavni deo konkursne dokumentacije.