



Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" 124/12, 14/15,68/15) u postupku javne nabavke male vrednosti br. JNMV 49/17, pitanja i odgovore objavljujemo na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca JP "Skijališta Srbije"

JNMV 49/17

**REDOVNO GODIŠNJE TESTIRANJE UREĐAJA, RASKLOPNE I ZAŠTITNE
OPREME U TS, U SKIJALIŠTU STARA PLANINA**

**PITANJA I ODGOVORI
BR. 1 – 14.07.2017.**

Pitanje potencijalnog ponuđača:

1. Koliko i kojih snaga transformatora ima u trafo stanicama, u kojima je potrebno izvršiti ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti rasklopne opreme?

Odgovor na pitanje:

1. Potrebno je izvršiti ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i rasklopne opreme u 4 (četiri) distributivne transformatorske stanice naponskog nivoa 10/0.4 kV (MBTS "1 - Babin zub", MBTS "10 - Gondola izlaz", MBTS "12 – Gondola polaz", MBTS "Tehnička baza"), u kojima se nalaze energetski transformatori:
 - MBTS "1 - Babin zub" 1x630 kVA
 - MBTS "10 - Gondola izlaz" 1x630 kVA
 - MBTS "12 – Gondola polaz" 1x630 kVA
 - MBTS "Tehnička baza" 2x1000 kVA

Pitanja i odgovori su sastavni deo konkursne dokumentacije.