

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15,68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 50/17, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈНМВ 50/17
ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 2 – 17.07.2017.

Питања потенцијалног понуђача:

Molimo Vas da nam date pojašnjenja za sledeće pozicije koji su vezani za JNMV 50/17

КОРАОНИК

Poz. 141 Osigurač temperaturni 323 UMI 1A 130stepeni 230V L1(P3) E JET – Molimo Vas da nam date naziv proizvođača ili neke približne informacije o samom proizvodu (skica, namena...)

Poz. 142 Osigurač temperaturni 33Tf 130C 10C 1A 230V - Molimo Vas da nam date naziv proizvođača ili neke približne informacije o samom proizvodu (skica, namena...)

Poz. 152 Termometar MS 400mm – 30+50c(za pumpu za istakanje goriva) - Molimo Vas da nam date naziv proizvođača ili neke približne informacije o samom proizvodu (model pumpe, proizvođač...)

Одговори:

Позиција 141 – Намена наведеног осигурача је да заштити електричну опрему и уређаје од прегревања, квара или пожара.

Када детектује прегрејавање реагује као прекидач и трајно прекида рад уређаја.

Слика температурних осигурача.



Позиција 142 – Намена наведеног осигурача је да заштити електричну опрему и уређаје од прегревања, квара или пожара.

Када детектује прегрејавање реагује као прекидач и трајно прекида рад уређаја.

Слика температурних осигурача.



Позиција 152 – Брише се из конкурсне документације.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 50/17